



UWAGA: INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ DRUTEM DFeZnØ8mm.

<b>PRACOWNIA INŻYNIERSKA</b> mgr inż. Czesław Hodurek 30-116 KRAKÓW, ul. Kaszelańska 20 tel./fax. (0-12) 634 09 27			
INWESTOR	Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.z o.o. ul.Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki		
TEMAT	Projekt budowlany remontu części niezadanej hali byłej Elektrowni Warszawskiej kolei dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23 wraz z odtworzeniem zadaszenia - dla potrzeb zaplecza technicznego Wydziału Naprawy i Utrzymywania Taboru WKD.		
ADRES BUDOWY	Grodzisk Mazowiecki ul. Batorego 23		
TEMAT RYS.	RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Nowak upr. BPP267/83	BRANŻA ELEKTRYCZNA	
WSPÓRPCA		FAZA	PW
		SKALA	1:100
		DATA	03.2018
SPRAWDZAJĄCY	inż. Marcin Florczyk upr. 212/2002	NR RYS.	5